

УТВЕРЖДАЮ

Директор
КОГПОАУ ТП и НП г. Советска


А.В. Тихомиров
« 13 » 09 2022 г.


ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного персонала при получении
сигналов о пожаре и неисправности установок
противопожарной защиты в

№ 05

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана и утверждена на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.

1.2. Настоящая Инструкция обязательна для соблюдения всеми сотрудниками организации.

1.3. Настоящая Инструкция вступает в силу с момента утверждения ее руководителем организации и действует до вступления в силу новой инструкции.

2. Дежурный персонал организации

2.1. Каждый вновь принимаемый на работу сотрудник на должность, относящуюся к дежурному персоналу, должен быть ознакомлен под подпись с настоящей Инструкцией и пройти проверку на знание настоящей Инструкции, а также Правил противопожарной безопасности, действующих в организации.

2.2. При заступлении на дежурство сотрудник должен принять у сдающего смену контролируемый объект, проверить исправность и рабочее состояние всех противопожарных и иных систем оповещения.

2.3. По окончании смены сотрудник должен передать контролируемый объект заступающему на смену, уведомить его о возникших во время его дежурства инцидентах (если таковые имелись), передать оборудование.

3. Действия дежурного персонала при получении

сигналов о пожаре и неисправности установок
противопожарной защиты

3.1. В случае срабатывания системы оповещения о пожаре дежурный сотрудник должен:

- установить место срабатывания системы;
- убедиться в том, что это не ложная тревога;
- вызвать службу пожарной охраны по телефонам 01, 101, 112;
- объявить о пожарной тревоге и организовать эвакуацию персонала;
- по возможности применить первичные средства пожаротушения;
- после прибытия службы пожарной охраны выключить систему противопожарного оповещения;
- после устранения пожара составить акт о происшествии и представить его руководителю организации.

3.2. В случае ложного срабатывания системы противопожарного оповещения или получении сигнала о неисправности:

- выключить систему противопожарного оповещения;
- уведомить сотрудников организации о ложной тревоге;
- внести соответствующую запись в журнал ложных срабатываний и оповещений системы противопожарной безопасности о неисправностях;
- вызвать сотрудника организации, отвечающей за обслуживание систем противопожарной безопасности.